



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: F202A-40/0,03APR
Código: 2CSF202401R1400

I.dif.F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El RCCBs F200 de la serie asegura la protección de las personas y de las instalaciones contra de la corriente de falla a tierra. Una gran oferta para el estándar de forma instantánea y selectiva de CA y Un tipo se completa con algunas configuraciones para aplicaciones especiales. Este producto proporciona el mejor compromiso entre la seguridad y la continuidad en el servicio, gracias a la resistencia no deseados trippings.

El pedido

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 8012542785200 |
| Cantidad De Orden Mínima: | 1 pieza |
| Arancel De Aduanas Número: | 85363030 |

Dimensiones

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Neto Del Producto Anchura: | 0.035m |
| Neto Del Producto De La Altura: | 0.085m |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 0.069m |
| Peso Neto Del Producto: | 0.200kg |

Información Del Envase

| | |
|------------------------------|---------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades: | 1 pieza |
|------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 0.041 m |
| Paquete De Nivel 1 Altura: | 0.078 m |
| Paquete De Nivel 1 Longitud: | 0.096 m |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 0.225 kg |
| Paquete de Nivel 1 EAN: | 8012542785200 |

Técnica

| | |
|-----------------------------------|--|
| Normas: | EN 61008 UL 1053 |
| Característica De Funcionamiento: | Instantánea (APR Alta Inmunidad) |
| Tipo de Corriente Residual: | Un tipo |
| Nominal De Corriente Residual: | 30 mA |
| Corriente Nominal (I_n): | 40 Un |
| Número de Polos: | 2 |
| La Pérdida De Potencia: | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 2.4 W |
| Tensión Nominal (U_r): | 230/400 V |

Ambiental

| | |
|--------------|--|
| RoHS Estado: | Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y la enmienda después de 2007 Q3 |
|--------------|--|

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Declaración de Conformidad - CE: | ITSCE116F200 |
| RoHS Información: | 2CSC423001K0201 |

Clasificaciones

| | |
|---------------------------------|---|
| Objeto Código De Clasificación: | Q |
| ETIM 4: | EC000003 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB) |
| ETIM 5: | EC000003 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB) |